

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Roztocká 240
PSČ, obec: 252 64 Úholičky
K.ú., parcelní č.: Úholičky (773239), st. 195
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 279,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 107,5 (98 %)
Elektřina - 2,0 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,36 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	280 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	392 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	363 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub Diviš

Osvědčení č.: 1580

Kontakt: jakub.divis@email.cz

Ev. č. průkazu: 847546.0

Vyhotoveno dne: 06.05.2026

Podpis: